

Ann Søholm Jørgensen  
Sendt pr. Doc2Mail og pr. mail: [AnnSoholm@hotmail.com](mailto:AnnSoholm@hotmail.com)

Dir.tlf.: 43 59 12 76  
Email: LeneBa@htk.dk

Sendt til Høje-Taastrup Kommune  
v/ Henriette Voigt pr. mail: [HenrietteVo@htk.dk](mailto:HenrietteVo@htk.dk)

22-03-2021

Ekspeditionstid:  
Mandag - Onsdag 10.00 - 14.30  
Torsdag 10.00 - 17.00  
Fredag 10.00 - 13.30

### **Tilladelse til boring og indvinding af vand til kvægvanding på matr.nr. 2p Katrinebjerg Hgd. i Sengeløse**

Høje-Taastrup Kommune har pr. mail den 04-02-2021 modtaget ansøgning om etablering af en A-boring på matrikel nr. 2p, Katrinebjerg Hgd. i Sengeløse, se bilag 1. Ansøgningen er fremsendt af Henriette Voigt fra Høje-Taastrup Kommune, som ansøger på vegne af ejer af arealet Ann Søholm Jørgensen. Ud over boringen er der ansøgt om en indvindingstilladelse på 200 m<sup>3</sup> pr. år. Vandet skal anvendes til kvægvanding i forbindelse med naturpleje af arealet.

Kommunen har modtaget følgende dokumenter i forbindelse med ansøgningen:

- Ansøgning om etablering af boring til kvægvanding
- VVM-screening af projekt til etablering af boring

Der er i ansøgningen oplyst, at der også vil blive ansøgt om §3 dispensation og tilladelse fra fredningsnævnet til etablering af boringen.

#### **Projektet**

Boringen skal anvendes til kvægvanding i forbindelse med naturpleje af arealet. Arealet er fredet og jf. plejeplanen for området, skal det hegnes og afgræsses. Afgræsningen etableres som en del af EU-LIFE naturprojektet "Life Rigkilde". Desuden skabes mulighed for at hente vand til fasanopdræt uden for det fredede område.

Der er ansøgt om en indvinding på op til 200 m<sup>3</sup> pr. år i det primære grundvandsmagasin fra en 15-20 meter dyb boring. Over terræn afsluttes boringen med et ø 700 betonrør med alu-låg. Fra den nyetablerede brønd trækkes en ca. 20 meter vandledning ud til hver fold, og der opsættes to vandingstrug. Vandledningen nedgraves i frostfri dybde. Desuden etableres der en lukkeanordning i en lille ø 300 brønd med dæksel, så vandet kan tømmes ud i forbindelse med nedlukning om vinteren for at undgå frostsprængning.

Ejer af arealet Ann Søholm Jørgensen har givet tilsagn til, at kommunen søger om tilladelse til etablering af en boring til kvægvanding og at kommunen efterfølgende står for drift og vedligeholdelse af denne samt sløjfning efter endt brug. Ansøger har oplyst, at der skal være adgangsvej fra den eksisterende markvej fra Frederiksholms Sidevej til boringen, så der kan sikres tilsyn, drift og vedligeholdelse af den.

#### **Afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt**

Der er udført en VVM-screening af projektet jf. Lov nr. 425 af 18-05-2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Kommunen har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Vurderingen er foretaget i henhold til

Sagsbehandler	DokLøbenr.	Sagsløbenr.
LeneBa	50736/21	20/11228

bekendtgørelsens bilag 2 punkt 1c, der omhandler "Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter" samt punkt 2d, iii "Dybdeboringer og navnlig vandforsyningsboringer.

Boringen etableres for at muliggøre afgræsning af arealet på matr.nr. 2p Katrinebjerg Hgd. jf. bestemmelserne i området's plejeplan. Boringen ønskes placeret på et areal, der er beliggende inden for Sengeløse Mose fredningen, et § 3-område samt et Natura 2000-område. Det betyder, at der er krav om en dispensation både fra fredningen og fra §3-beskyttelsen.

Kommunen vurderer, at en indvinding på 200 m<sup>3</sup> pr. år (ca. 0,5-1 m<sup>3</sup> pr. døgn) fra en dyb boring ikke vil have en miljømæssig negativ påvirkning på de hydrauliske forhold i området.

Der vokser Kødfarvet Gøgeurt i området, og der yngler Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander ca. 150 meter mod syd. Desuden yngler Butsnudet Frø, Grøn Frø, Skrubtudse og Lille Vandsalamander inden for 150-300 meter fra boringens placering. Kommunen vurderer, at påvirkningen af de beskyttede arter er af underordnet betydning, da anlægget er meget lille og de hydrologiske forhold ikke ændres ved indvindingen.

På baggrund af ovenstående har kommunen truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Denne afgørelse er offentligt bekendtgjort sammen med tilladelsen til etablering af boringen på kommunes hjemmeside [www.htk.dk](http://www.htk.dk)

Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. Ansøger, ejer eller andre kan i tvivlstilfælde kontakte Teknik- og Miljøcenter i Høje-Taastrup Kommune for at få en vurdering.

### **Afgørelse**

Høje-Taastrup Kommune giver hermed tilladelse til at etablere en boring til indvinding af vand til kvægvanding på matr.nr. 2p Katrinebjerg Hgd. Tilladelsen er givet med hjemmel i §20 og §22 i lov om vandforsyning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 1450 af 05-10-2020. Tilladelsen til boringen og indvinding af vand til kvægvanding er givet på nedenstående vilkår.

### **Etablering af boringen**

1. Boringen skal udføres som anført i ansøgningsmaterialet fra den 04-02-2021.
2. Boringens ejer og dermed ansvarlige er Høje-Taastrup Kommune.
3. Der skal foreligge en skriftlig tilladelse til etablering af boringen, som også sikrer adgangsforhold til drift og vedligeholdelse, da Høje-Taastrup kommune ikke ejer arealet, hvor boringen placeres.
4. Boringen skal placeres, så den ikke er udsat for påkørsel eller anden beskadigelse og den skal til stadighed være let tilgængelig for eftersyn og vedligeholdelse.
5. Arbejdet udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse 1260 af 28-10-2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.
6. Etablering og sløjfning m.v. af boringer og brønde skal udføres af personer, der opfylder de fastsatte krav i bekendtgørelse 915 af 27-06-2016 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.
7. Senest 10 arbejdsdage før et borearbejde påbegyndes, skal den, der udfører borearbejdet, underrette kommunen om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse.
8. Den, der forestår udførelsen af boringen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberette oplysninger om boringen til GEUS. Indberetning skal ske i digital form på et format fastsat af GEUS. Kopi af borejournal og DGU nr. fremsendes til kommunen.

9. Boringen skal forsynes med DGU nummer og skal kunne aflåses forsvarligt.

### **Vandindvinding**

10. Indvindingens formål er kvægvanding på matr.nr. 2 p, Katrinebjerg Hgd. I Sengeløse.
11. Den samlede indvindingsmængde fra boringen må maksimalt være 200 m<sup>3</sup> pr. år.
12. Boringen må maksimalt indvinde 2 m<sup>3</sup> pr. time.
13. Boringsejer skal registrere de vandmængder, som indvindes fra anlægget. Måling af indvindingsmængderne skal ske med en måleranordning, hvis karakter til enhver tid kan bestemmes af kommunen.
14. Boringens ejer skal indberette anlæggets årsindvinding opgjort for tiden 1. januar til 31. december til kommunen inden den 1. februar.
15. Tilladelsen gælder i 10 år og udløber således 22-03-2031. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 1 år fra tilladelsens dato.
16. Vandet skal efter etablering af boringen kontrolleres ved en forenklet kontrol i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Resultatet af vandanalysen sendes fra laboratoriet til ejeren af vandforsyningsanlægget, ejeren af arealet, samt kommunen og Danmarks og Grønlands Geologiske undersøgelse via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

### **Sløjfning**

17. Boringen skal sløjfes forskriftsmæssig jf. gældende bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, hvis den ikke længere benyttes.

Kommunen gør opmærksom på, at ejeren af et vandforsyningsanlæg i henhold til § 23 i lov om vandforsyning, er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.

Boringen er placeret i et område omfattet af Sengeløse Mose Fredningen og beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens §3, hvorved der allerede er forbud mod gødskning og sprøjtning omkring boringen.

### **Udtalelser**

Tilladelsen blev sendt i partshøring den 02-03-2021 til ejer af arealet Ann Søholm Jørgensen. Der er indkommet forslag til tilladelsens vilkår 15 og 16, som begge er imødekommet. Det betyder, at tilladelsen gælder i 10 år og at der fremsendes resultat af vandanalysen til ejer af arealet.

### **Klagevejledning**

Hvis du ønsker at klage over vilkårene efter vandforsyningsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet samt enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Der må ikke påbegyndes bygge- og anlægsarbejder, herunder borearbejder, før klagefristens udløb. Hvis tilladelsen påklages før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. Den myndighed, som har truffet afgørelsen, skal straks give den, der har fået tilladelsen, underretning om, at afgørelsen er påklaget.

Hvis du ønsker at klage over retlige forhold i VVM-screeningen, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Det vil f.eks. sige om kommunen har haft ret til at træffe en afgørelse, har fulgt de rigtige procedurer m.m. Du kan således ikke klage over, at du synes kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

### **Fremsendelse af klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet**

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato. Klagen bliver afgjort af Miljø- og Fødevarerklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Lene Bagh  
Civilingeniør

Kopi af tilladelsen er sendt til:

1. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, [trost@stps.dk](mailto:trost@stps.dk)
2. Miljøstyrelsen, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)
3. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, [dnhoeje-taastrup-sager@dn.dk](mailto:dnhoeje-taastrup-sager@dn.dk)
4. Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
5. Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
6. Forbrugerrådet, [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)
7. Friluftsrådet, [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)
8. Danmarks Fiskeriforening, [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
9. Ferskvandsfiskeriforeningen for DK, [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
10. Høje-Taastrup Kommune, Henriette Voigt, [HenrietteVo@htk.dk](mailto:HenrietteVo@htk.dk)

## BILAG 1 PLACERING AF BORINGEN



**Rød prik:** omtrentlig placering af vandboringen. Den præcise placering aftales i samråd med ejer.

**Gul streg:** omtrentlig placering af el-hegnet

**Blåskraveringen** angiver det fredede område

**Grøn firkant** med blå ramme angiver de omtrentlige ledåbningers placering.